

BAZPEČNOSTNÍ ZNAČKY:
S NEBEZPEČÍM ÚRAZU EL PROUDEM 1ks (U EL. ROZVADĚČE)

ZNAČKY A POKYNY:
ZÁKAZ KOUŘENÍ 1ks (U VSTUPŮ DO OBJEKTU ČOV)
PŘÍSTUP NEPOVOLANÝM OSOBÁM ZAKÁZÁN 1 ks (U VSTUPU A VJEZDU DO ČOV)
V MÍSTNOSTI VELÍNA (NA TABULCE) A V PROVOZNÍM ŘÁDU BUDE UVEDEN TEXT **"V PŘÍPADĚ VYHLÁŠENÍ POVODŇOVÉ AKTIVITY MUSÍ BÝT NÁDRŽE NAPLNĚNÉ VODOU"**
A DALŠÍ TABULKA S NÁPISEM **"V PŘÍPADĚ NUTNOSTI ODSTÁVKY ČOV A VYČERPÁNÍ VOD Z NÁDRŽÍ ČOV BUDE NUTNO Z TRVALÉ ČERPAČÍ STUDNY ZČERPÁVAT PŘÍPADNOU SPODNÍ VODU"**

INFORMAČNÍ ZNAČKY:
ÚNIKOVÉ CESTY A NOUZOVÉ VÝCHODY
HASICÍ PŘÍSTROJE - POČET DLE POŽÁRNÍ ZPRÁVY
LÉKARNIČKA 1ks




OSTATNÍ:
LÉKARNIČKA ZÁVĚSNÁ 1 ks
HASICÍ PŘÍSTROJ - TYP A POČET DLE POŽÁRNÍ ZPRÁVY

UPOZORNĚNÍ:

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO JEDNOTLIVÉ VÝROBKY PSV.
U VŠECH POUŽÍVANÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ JE OD DODAVATELŮ VYŽADOVÁNO "UJIŠTĚNÍ O VYDÁNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ" PODLE USTANOVENÍ PARAGRAF 13, ODS. 5, ZÁKONA č. 22/1997 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


JSOU-LI VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI ODKAZY NA OBCHODNÍ JMÉNO (KONKRÉTNÍ VÝROBEK), PROJEKTANT V SOULADU S §44 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb. PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ODOBNÝCH ŘEŠENÍ, S TÍM ŽE UVEDENÝ VÝROBEK JE NUTNO CHÁPAT JAKO MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ STANDARD.

SO-03

B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice Tel.: 602 150 148; Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz				
ZODP. PROJEKTANT ING. PETR KOHOUTEK	VYPRACOVAL ING. JAN BROŽ	KRESLIL ING. JAN BROŽ	VEDOUCÍ ÚTVARU ING. PUDIL JIŘÍ	KOPIE ČÍSLO
				
OKRES MÍSTO STAVBY INVESTOR	České Budějovice (Jihočeský kraj) Obec Jankov, k.ú. Jankov u Českých Budějovic (386789) Obec Jankov, Jankov 46, 373 84 Dubné			STUPEŇ PROJEKTU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)
NÁZEV AKCE	Kanalizace a ČOV Jankov			DATUM PROJEKTU VI./2017
STAVEBNÍ OBJEKT SO-03 - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD				FORMÁT VÝKRESU 1x A4
OBSAH VÝKRESU TABULKA VÝROBKŮ PSV				MĚŘÍTKO -
			Č. VÝKRESU D1.03-14	

SPECIFIKACE PRVKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY




SO-03

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ (m, m²)				POZNÁMKY
				PODLAŽÍ			CELKEM	
				1.PP	1.NP	STŘ.		
Z.01		DÉLKA: 5200	NOSNÍK ZDVIHACÍHO ZAŘÍZENÍ: OCELOVÝ VÁLCOVANÝ "I" PROFIL č. 160 DÉLKY 5200 mm. ULOŽENÝ (mín 200 mm). NOSNÍK BUDE POSAZEN NA OBOU STRANÁCH NA OCELOVÉ DESKY 260 x 260 x 6 mm KOTVENÉ DO POZEDNÍHO VĚNCE. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ 60 µm. NOSNÍK BUDE OZNAČEN NÁPISEM: "MAXIMÁLNÍ NOSNOST 200 kg". DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.	-	2	-	2	HMOTNOST 93,1 kg.
Z.02		ŠÍŘKA: 500 VÝŠKA: 500 HL.: 81,5	MŘÍŽ VĚTRACÍ: PROVEDENÍ S POHYBLIVÝMI LAMELAMI S OSAZENÍM A PROTIHMYZOVOU SÍTÍ Z UŠLECHTILÉ OCELI (NEREZ) OČKA 1,0 x 1,0 mm, S VOLNÝM PRŮCHODEM VZDUCHU mín 75%, DO OTVORU O SVĚTLOSTI 400 x 400 mm, OVLÁDÁNÍ RUČNÍ DÉLKY cca 1,0 m, UPEVNĚNÝ KOTVAMI VE ZDIVU, DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU. PROVEDENÍ Z AI PROFILŮ - AlMgSi 0,5, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA ZÁKLADNÍ BEZBARVÝ ELOX VRCHNÍ BARVA DLE FASÁDY. OSTĚNÍ VENTILAČNÍHO OTVORU OMÍTANÉ.	-	1	-	1	OSAŽENO NA FASÁDĚ. HMOTNOST A PODROBNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY.
Z.03		Ø: ≈305	ODVĚTRÁNÍ INTERIÉRU - SYSTÉM TVOŘENÝ VENTILAČNÍMI SAMOČINNÝMI TURBÍNAMI - PRO VENTILACI VZDUCHU Z PROSTORU V CELK. PLOŠE 43,5 M2, A CELKOVÉM PROSTORU DO 400M3. VÝROBEK BUDE VČETNĚ VZDUCHUTECHNICKÉ FLEXOHADICE ZAÚSTĚNOU DO PROSTORU KROVU. TURBÍNA BUDE DODÁNA V KOMPLETNÍM PROVEDENÍ (ZÁKLADNA, KRK, HLAVICE), ZÁKLADNA PRO UCHYCENÍ NA ŠIKMÉ STŘEŠE 30° S PROFILOVANOU BETONOVOU KRYTINOU, A SE STAVITELNÝM KRKEM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ELOXOVANÝ HLINÍK. DODÁVKA VČETNĚ TVAROVEK ÚCHYTŮ PRO KOTVENÍ A KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. POZOR VELMI VLHKÉ PROSTŘEDÍ - MIN. 90%	-	-	6	6	POČET TURBÍNĚK LZE ZREDUKOVAT NA ZÁKLADĚ VÝPOČTU SKUTEČNĚ VYBRANÉHO VÝROBCE DLE POUŽITÉHO TYPU TURBÍNKY
Z.04			NEOBSAŽENO					
Z.05			NEOBSAŽENO					

POZOR! PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!

SPECIFIKACE PRVKŮ - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY




SO-03

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ (m, m²)				POZNÁMKY
				PODLAŽÍ			CELKEM	
				1.PP	1.NP	STŘ.		
K.01		RŠ: 250 DÉLKA: 750	OPLECHOVÁNÍ PODOKENNÍKU, VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ. KONCOVÉ OHYBY ZATAŽENY POD OMÍTKU A DO DRÁŽKY OKENNÍHO RÁMU. MATERIÁL: TITANZINKOVÝ PLECH tl. 0,7 mm.	-	3	-	3	HMOTNOST 5,04 kg/m² DLE ČSN 73 3610
1 K		-	PODOKAPNÍ ŽLAB PÓLKRUHOVÉHO TVARU - VÝPIS A POPIS VIZ. VÝKRES STŘECHY	-	-	1	1	DLE ČSN 73 3610
2 K		-	OKAPOVÝ SVOD KRUHOVÉHO TVARU, PRO VOLNÝ VÝTOK NA TERÉN - - VÝPIS A POPIS VIZ. VÝKRES STŘECHY	-	-	1	1	DLE ČSN 73 3610
K.02		RŠ 550 Ø: 305	LEMOVÁNÍ TROUBY VENTILAČNÍ HLAVICE Ø 305 mm PRO TAŠKOVOU KRYTINU. LEMOVÁNÍ BUDE TVOŘIT: PODKLADNÍ PLECH RŠ 550, MANŽETA A DILATAČNÍ KLOBOUČEK SE STAHOVACÍM PÁSKEM. VČETNĚ TĚSNÍŠÍHO TMELU, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ. MATERIÁL: TITANZINKOVÝ PLECH tl. 0,6 mm - DLE ČSN 73 3610	-	-	6	6	PŘÍPADNĚ BUDE SOUČÁSTÍ VÝROBKU "Z.03" (DLE SKUTEČNĚ VYBRANÉHO TYPU VÝROBKU)
K.03		RŠ: 150 DÉLKA: 32,0 m	OPLECHOVÁNÍ SOKLU ZATEPLENÍ, VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ. KONCOVÉ OHYBY ZATAŽENY POD OMÍTKU. MATERIÁL: TITANZINKOVÝ PLECH tl. 0,7 mm.	-	1	-	1	HMOTNOST 5,04 kg/m² DLE ČSN 73 3610

POZOR! PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!

SPECIFIKACE PRVKŮ - PLASTOVÉ VÝROBKY




SO-03

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ (m, m²)					POZNÁMKY
				OTEVÍRÁNÍ	PODLAŽÍ			CELKEM	
					1.PP	1.NP	STŘ.		
P.01		ŠÍŘKA: 1000 VÝŠKA: 2190	DVEŘE PLASTOVÉ VENKOVNÍ JEDNODÍLNÉ DO OTVORU 1100x2190 mm, JEDNOKŘÍDLOVÉ, Z 1/3 PROSKLENÉ, OTEVÍRAVÉ VEN, PRAVÉ, PROFIL RÁMU I KŘÍDEL PĚTIKOMOROVÝ S DVOJITÝM TĚSNĚNÍM, OCELOVÉ POZINKOVANÉ VÝZTUHY tl. min 2 mm, KOVÁNÍ OTEVÍRAVÉ PRAVÉ S BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM VČETNĚ SADY KLÍČŮ, BARVA: HNĚDÁ (ZLATÝ DUB), VÝPLŇ PLAST k = 1,1 ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM BEZPEČNOSTNÍM, S ROZDĚLOVACÍMI PŘÍČKAMI, VÝPLŇ 4/16/4 k = 1,1. VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A PLASTOVÝCH ZAČIŠŤOVACÍCH LIŠŤ POD OMÍTKU. DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S RAMÍNKEM, PRO ŠÍŘKU KŘÍDLA DO 1000 mm, S HORNÍ MONTÁŽÍ NA ZÁRUBEŇ A KŘÍDLO. STAVĚČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA	P	-	1	-	1	ZAČIŠŤOVACÍ LIŠŤA BUDE NA RÁM PŘILEPENA PŘED OMÍTÁNÍM.
				L	-	-	-	-	SOUČÁSTÍ VÝROBKU JE ČISTIČ BOT KRAMLOVÝ.
P.02		ŠÍŘKA: 750 VÝŠKA: 1250	OKNO PLASTOVÉ JEDNODÍLNÉ DO OTVORU 750x1250 mm, JEDNOKŘÍDLOVÉ, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, PROFIL RÁMU I KŘÍDLA PĚTIKOMOROVÝ S TROJITÝM TĚSNĚNÍM, OCELOVÉ POZINKOVANÉ VÝZTUHY tl. min 2 mm, CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ SKLOPNÉ PRAVÉ/LEVÉ S MOŽNOSTÍ MIKROVENTILACE, BARVA: HNĚDÁ (ZLATÝ DUB), ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S ROZDĚLOVACÍMI PŘÍČKAMI, VÝPLŇ 4/16/4 k = 1,1, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A PLASTOVÝCH ZAČIŠŤOVACÍCH LIŠŤ POD OMÍTKU. VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ VIZ. VÝROBEK "P.15" - POUZE U OKNA VEV VELÍNU. U OKNA MIMO VELÍN VNITŘNÍ PARAPET Z KERAM. DL. S UKONČOVACÍ LIŠTOU		-	2	-	2	HMOTNOST A PODROBNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY. ZAČIŠŤOVACÍ LIŠŤA BUDE NA RÁM PŘILEPENA PŘED OMÍTÁNÍM.
P.03			NEOBSAZENO						
P.04		ŠÍŘKA: 800 VÝŠKA: 1970	DVEŘE PLASTOVÉ VNITŘNÍ JEDNODÍLNÉ , JEDNOKŘÍDLOVÉ, KŘÍDLO 800 x 1970 PLNÉ, OTEVÍRAVÉ, PROFIL RÁMU I KŘÍDLA PĚTIKOMOROVÝ S DVOJITÝM TĚSNĚNÍM, OCELOVÉ POZINKOVANÉ VÝZTUHY tl. min 2 mm, KOVÁNÍ OTEVÍRAVÉ PRAVÉ/LEVÉ BEZ ZÁMKU, BARVA: OBOUSTRANĚ BÍLÁ. VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A PLASTOVÝCH ZAČIŠŤOVACÍCH LIŠŤ POD OMÍTKU.	P	-	1	-	1	HMOTNOST A PODROBNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY. ZAČIŠŤOVACÍ LIŠŤA BUDE NA RÁM PŘILEPENA PŘED OMÍTÁNÍM.
				L	-	-	-	-	
P.05			NEOBSAZENO						

POZOR! PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!

P.06		KOMPOZIT CEKLOVÁ DL.: 1,55 m PLOCH ROŠT: 0,86 m ²	OBSLUŽNÁ LÁVKA (SV. Š 550 mm): LÁVKA KOMPOZITNÍ, VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE (PODÉLNÝ NOSNÍK A PŘÍČNÉ NOSNÍKY NA KONZOLÁCH S ULOŽENÍM A KOTVENÍM DO ZHLAVÍ ŽELBET. STĚNY), S POCHOZÍ PLOCHOU Z KOMPOZITNÍCH ROŠTOVÝCH PROFILŮ VÝŠKY 38mm, OKA 30 x 30 mm S PROTISKLUZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU BARVA ŠEDÁ. VČETNĚ SVOREK S PŘÍLOŽKOU PRO PEVNÉ KOTVENÍ ROŠTŮ. NOSNÍKY "U" ≈152MM - KOTVIT DO ZHLAVÍ ŽB CHEM. KOTVOU DO HL. MIN. 150MM ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm - VIZ. VÝROBEK P.10.	-	1	-	1	LÁVKA PRO PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ 350 kg/m ² . NÁVRH KONSTRUKCE VČETNĚ KOTVENÍ, HMOTNOST A PODROBNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY.
P.07		KOMPOZIT CEKLOVÁ DL.: 3,0 m PLOCH ROŠT: 2,1 m ²	OBSLUŽNÁ LÁVKA (SV. Š 700 mm): LÁVKA KOMPOZITNÍ, VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE (PODÉLNÉ NOSNÍKY), SVĚTLÉ ŠÍŘKY 700, S POCHOZÍ PLOCHOU Z KOMPOZITNÍCH ROŠTOVÝCH PROFILŮ VÝŠKY 38mm, OKA 30 x 30 mm S PROTISKLUZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU BARVA ŠEDÁ. VČETNĚ SVOREK S PŘÍLOŽKOU PRO PEVNÉ KOTVENÍ ROŠTŮ. VČETNĚ KOTVENÍ NOSNÍKŮ A KOTVENÍ STYČNÝCH PLOCH S NOSNÍKEM LÁVKY "P.08". NOSNÍKY "U" ≈152MM ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm - VIZ. VÝROBEK P.12.	-	1	-	1	LÁVKA PRO PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ 350 kg/m ² . NÁVRH KONSTRUKCE VČETNĚ KOTVENÍ, HMOTNOST A PODROBNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY.
P.08		KOMPOZIT CEKLOVÁ DL.: 2,6 m PLOCH ROŠT: 1,8 m ²	OBSLUŽNÁ LÁVKA (SV. Š 700 mm): LÁVKA KOMPOZITNÍ, VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE (PODÉLNÉ NOSNÍKY), SVĚTLÉ ŠÍŘKY 700, S POCHOZÍ PLOCHOU Z KOMPOZITNÍCH ROŠTOVÝCH PROFILŮ VÝŠKY 50mm, OKA 30 x 30 mm S PROTISKLUZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU BARVA ŠEDÁ. VČETNĚ SVOREK S PŘÍLOŽKOU PRO PEVNÉ KOTVENÍ ROŠTŮ. VČETNĚ KOTVENÍ NOSNÍKŮ. NOSNÍKY "U" ≈152MM ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm - VIZ. VÝROBEK P.13.	-	1	-	1	LÁVKA PRO PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ 350 kg/m ² . NÁVRH KONSTRUKCE VČETNĚ KOTVENÍ, HMOTNOST A PODROBNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY.
P.09		KOMPOZIT CEKLOVÁ DL.: 4,3 m	NOSNÍKY "U" ≈152MM PRO ZAVĚŠENÍ ŽLABU VČETNĚ KOTVENÍ NOSNÍKŮ.	-	1	-	1	HMOTNOST A PODROBNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY.
P.10		KOMPOZIT CEKLOVÁ DL.: 2,3 m VÝŠKA: 1100	ZÁBRADLÍ: ZÁBRADLÍ KOMPOZITNÍ, VÝŠKY 1100 mm S BOČNÍM KOTVENÍM, DVĚMA VÝPLNĚMI A ZARÁŽKOU, MADLO ZAOBLENÉ. VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU - PŘEDPOKLAD Z BOKU NOSNÝCH PRVKŮ LÁVEK A NA PODLAHU. BARVA ŠEDÁ, BARVA MADLA A ZARÁŽKY ŽLUTÁ.	-	1	-	1	HMOTNOST A PODROBNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY.
P.11		KOMPOZIT CEKLOVÁ DL.: 5,10 m VÝŠKA: 1100	ZÁBRADLÍ: ZÁBRADLÍ KOMPOZITNÍ, VÝŠKY 1100 mm S HORNÍM KOTVENÍM, DVĚMA VÝPLNĚMI A ZARÁŽKOU, MADLO ZAOBLENÉ. VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU - PŘEDPOKLAD NA PODLAHU. BARVA ŠEDÁ, BARVA MADLA A ZARÁŽKY ŽLUTÁ.	-	1	-	1	HMOTNOST A PODROBNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY.

POZOR! PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!

P.12		KOMPOZIT CEKLOVÁ DL.: 5,5 m VÝŠKA: 1100	ZÁBRADLÍ: ZÁBRADLÍ KOMPOZITNÍ, VÝŠKY 1100 mm S BOČNÍM KOTVENÍM, DVĚMA VÝPLNĚMI A ZARÁŽKOU, MADLO ZAOBLENÉ. VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU - PŘEDPOKLAD Z BOKU NOSNÝCH PRVKŮ LÁVEK . BARVA ŠEDÁ, BARVA MADLA A ZARÁŽKY ŽLUTÁ.	-	1	-	1	HMOTNOST A PODROBNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY.
P.13		KOMPOZIT CEKLOVÁ DL.: 5,1 m VÝŠKA: 1100	ZÁBRADLÍ: ZÁBRADLÍ KOMPOZITNÍ, VÝŠKY 1100 mm S BOČNÍM KOTVENÍM, DVĚMA VÝPLNĚMI A ZARÁŽKOU, MADLO ZAOBLENÉ. VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU - PŘEDPOKLAD Z BOKU NOSNÝCH PRVKŮ LÁVEK . BARVA ŠEDÁ, BARVA MADLA A ZARÁŽKY ŽLUTÁ.	-	1	-	1	HMOTNOST A PODROBNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY.
P.14		KOMPOZIT CEKLOVÁ DL.: 2,5 m VÝŠKA: 1100	ZÁBRADLÍ: ZÁBRADLÍ KOMPOZITNÍ, VÝŠKY 1100 mm S HORNÍM KOTVENÍM, DVĚMA VÝPLNĚMI A ZARÁŽKOU, MADLO ZAOBLENÉ. VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU - PŘEDPOKLAD NA PODLAHU. BARVA ŠEDÁ, BARVA MADLA A ZARÁŽKY ŽLUTÁ.	-	1	-	1	HMOTNOST A PODROBNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY.
P.15		ŠÍŘKA: 200 DÉLKA: 1250	PARAPET VNITŘNÍ: PARAPET PLASTOVÝ S LAMINÁTOVÝM POVRCHEM VNITRNÍ TLOUŠŤKY 22 mm VČETNĚ BOČNÍCH LIŠŤ, BARVA ŠEDÝ MRAMOR. APLIKACE LEPENÍM DO CEMENTOVÉHO PŘÍPADNĚ AKRYLÁTOVÉHO TMELU. PARAPET BUDE POUZE U OKNA DO VELÍNU.	-	1	-	1	HMOTNOST A PODROBNOSTI DLE DODAVATELSKÉ NABÍDKY.
P.16			NEOBSAZENO					

POZOR! PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!