


LEGENDA POTRUBÍ:

- - - - VNITŘNÍ VODOVOD STUDENÉ VODY
- - - - VNITŘNÍ ROZVOD TEPLÉ VODY
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- VNITŘNÍ KANALIZACE



VÝPIS MATERIÁLU:

VODOVOD:

- POTRUBÍ Z TRUB PP PRO VNITŘNÍ VODOVOD VČETNĚ TVAROVEK, DN 25, PN 10 - 2,5 m
DN 15, PN 10 - 2,0 m
- OCHRANA POTRUBÍ A TVAROVEK PLSTĚNÝMI PÁSY, DN 25 - 2,5 m
DN 15 - 2,0 m
- PÁKOVÝ UZÁVĚR NA POTRUBÍ, DN 25, PN 10 - ks 1
- PÁKOVÝ UZÁVĚR NA POTRUBÍ, DN 15, PN 10 - ks 1
- REDUKCE Z PŘÍPOJKY PE 40x2,4 mm NA PP DN25 - ks 1

KANALIZACE:

- POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPADNÍ HT VČETNĚ TVAROVEK, DN 40 - 1,0 m

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- UMÝVÁTKO VČETNĚ SIFONU A PŘÍSLUŠENSTVÍ - ks 1
- PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ (3,5 kw) - ks 1
- BATERIE PÁKOVÁ, NÁSTĚNNÁ - ks 1
- VENTIL VÝTOKOVÝ PRO NAPOJENÍ NA HADICI, DN 25 - ks 1
- ROHOVÝ VENTIL DN 15 - ks 2
- KRYCÍ DVÍŘKA INSTALACÍ 300 x 300 mm (PRO PÁKOVÉ UZÁVĚRY NA POTRUBÍ) - ks 2
- ZAHRADNÍ HADICE S KONCOVKOU PRO NAPOJENÍ NA VÝTOKOVÝ VENTIL - ks 1 (cca 15 m)

KOMPLETACE:

- MONTÁŽ POTRUBÍ, ARMATUR A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - 1 soubor
- TLAKOVÉ ZKOUŠKY VODOVODNÍHO POTRUBÍ - 1 soubor
- TLAKOVÉ ZKOUŠKY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ - 1 soubor
- PROPLACH A DESINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ - 1 soubor

POZNÁMKA:

- JSOU-LI VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI ODKAZY NA OBCHODNÍ JMÉNO (KONKRÉTNÍ VÝROBEK), PROJEKTANT V SOULADU S §44 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb. PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ODBOBNÝCH ŘEŠENÍ, S TÍM ŽE UVEDENÝ VÝROBEK JE NUTNO CHÁPAT JAKO MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ STANDARD.

SO-03

VAK projekt s.r.o.		B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice	
Tel.: 602 150 148; Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz			
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	VEDOUCÍ ÚTVARU
ING. PETR KOHOUTEK	ING. JAN BROŽ	ING. JAN BROŽ	ING. PUDIL JIŘÍ
OKRES	České Budějovice (Jihočeský kraj)		
MÍSTO STAVBY	Obec Jankov, k.ú. Jankov u Českých Budějovic (666700)		
INVESTOR	Obec Jankov, Jankov 46, 373 84 Dubné		
NÁZEV AKCE	Kanalizace a ČOV Jankov		
STAVEBNÍ OBJEKT	SO-03 - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD		
OBSAH VÝKRESU	ZI - VNITŘNÍ VODOVOD, VNITŘNÍ KANALIZACE		
KOPIE ČÍSLO			STUPEŇ PROJEKTU
			PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)
			DATUM PROJEKTU
			VI./2017
			FORMÁT VÝKRESU
			2x A4
			MĚŘÍTKO
			1:50
			Č. VÝKRESU
			D1.03-16