



Magistrát města České Budějovice

Odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Magistrát města České Budějovice
Odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Viz rozdělovník:

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Značka: OOZP/3630/2023 Kub
Č. j.: OOZP/3630/2023-3 Kub

Vyřizuje:
Ing. Kubešová Jana

Tel.:
386 801 122

E-mail:
kubesovaj@c-budejovice.cz

Datum:
19.07.2023

ROZHODNUTÍ SCHVÁLENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Výroková část:

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 31.03.2023 podala

**Obec Jankov, IČO 00245020, Jankov 46, 373 84 Jankov,
kterou zastupuje ČEVAK a.s., IČO 60849657, Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

s c h v a l u j e

podle ust. § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů

Kanalizační řád Holašovice

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. kanalizace bude provozována v souladu s kanalizačním řádem,
2. změny zásadnějšího charakteru a doplňky musí být zapracovány do změny kanalizačního řádu a předloženy ke schválení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Jankov, IČO 00245020, Jankov 46, 373 84 Jankov

Odůvodnění:

Dne 31.03.2023 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Dnem podáním žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení. Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, podle § 27 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích, zahájil řízení ve věci schválení kanalizačního řádu oznámením ze dne 22.05.2023.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- vyhotovení kanalizačního řádu Holašovice (4 ks paré)

Účelem kanalizačního řádu je řádné užívání stokové sítě v souladu s výše uvedeným zákonem, v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Osada Holašovice je místní částí obce Jankov. Osada Holašovice se nachází cca 2 km severozápadně od obce Jankov a 16 km západně od Českých Budějovic, v CHKO Blanský les. Zdejší unikátní soubor budov ve stylu tzv. selského baroka ze sedmdesátých let 19. století tvoří jedinečný celek, který je vesnickou památkovou rezervací a je zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Trvale zde žije 146 obyvatel.

V roce 2021 v osadě proběhla výstavba gravitační splaškové kanalizace DN 250 a 300 včetně centrální mechanicko-biologické čistírny odpadních vod umístěné při východním okraji Holašovic. Recipientem vyčištěných odpadních vod je bezejmenný přítok Kamenného potoka.

V osadě nevznikají žádné průmyslové vody.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a původní jednotnou kanalizací. Odvádění dešťových vod není řešeno tímto Kanalizačním řádem.

Obyvatelé Holašovic jsou zásobováni z místního vodovodu. Zdrojem surové vody je vrt a prameniště v lesní lokalitě jižně od obce. Surová voda natéká do vodojemu o objemu 60 m³ a odtud je gravitačně dopravována do spotřebiště. Provozovatelem a majitelem vodovodu je obec Jankov.

Srážkový normál pro území kanalizační sítě = 662,6 mm/rok. Recipient - název toku: IDVT 10253600; ř.km = 2,8; č.h.p. 1-06-03-0090-0-00, správce toku: Povodí Vltavy České Budějovice.

Celková délka kanalizační sítě: 2,192 km

Osada Holašovice má celkem 146 obyvatel a z toho je připojeno 128 obyvatel na kanalizaci zakončenou centrální ČOV.

Kanalizačních přípojek celkem: 64

Objekty na kanalizační síti: odlehčovací komory nejsou, čerpací stanice nejsou.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení kanalizačního řádu.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje v Č. Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Radek Kyrian
vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Magistrát města České Budějovice

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)

1. Obec Jankov, IDDS: tsmidtp
2. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

účastníci řízení (dodejky)

3. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf